

LAUSUNTO OHJE-EHDOTUKSEEN  
10.12.2013

## RT -ohje-ehdotus

Hengityssairaita sairastaa Suomessa lähes miljoona henkeä. Sisäilmaltaan esteettömät liikuntatilat mahdollistavat hengityssairaille tasa-arvoiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa.


Esteetön sisäilma on kaikille terveyden, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Hengitysliitto edistää tätä asiaa monin eri tavoin mm. korjausneuvojat antavat sisäilma- ja korjausneuvontapalvelua, liitto tuottaa materiaalia sekä paikalliset hengitysyhdistykset toteuttavat vertaisryhmiä. Hengitysliiton tuottamista monipuolisista palveluista löytyy lisätietoa [www.hengitysliitto.fi](http://www.hengitysliitto.fi) -sivuilta.

Toivomme, että otatte huomioon sisäilma- ja korjausneuvonnan päällikkö, DI Tuula Syrjäsen kommentit hyvään ja terveelliseen sisäilmaan vaikuttavista tekijöistä. Liite 1.

Hengitysterveys on jokamiehen oikeus!



Mervi Puolanne  
järjestöjohtaja  
[mervi.puolanne@hengitysliitto.fi](mailto:mervi.puolanne@hengitysliitto.fi)  
Hengitysliitto ry



Janne Haarala  
liikunnan suunnittelija  
[janne.haarala@hengitysliitto.fi](mailto:janne.haarala@hengitysliitto.fi)  
Hengitysliitto ry  
050-5224094

## Liite 1.

Sisäilma- ja korjausneuvonnan päällikkö, DI Tuula Syrjäsen kommentit:

- Liikuntatilojen suunnittelussa on erittäin tärkeää ottaa huomioon niiden siivottavuus. Kohdassa 4.2 Pukuhuoneet on todettu, että "Pukuhuoneiden rakenteissa ja pintakerroksissa on vältettävä hajua sitovia tarvikkeita ja allergisoivia materiaaleja." Mielestämme tulisi sanoa, että "Pinnat tulee olla helposti siivottavia, nihkeäpyyhinnän kestäviä ja rakennusmateriaalit mahdollisimman vähäpäästöisiä, rakennusmateriaalien päästöluokka M1". Ohjeen tulisi koskea kaikkia tiloja, ei pelkästään pukuhuoneita. Lisäksi muutoinkin tilojen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon siivottavuus, esimerkiksi sisustuksen suunnitteluvaiheessa, sisustusmateriaalien valinnassa ja sijoittelussa. Esimerkiksi kuvassa 15 on patterit piilotettu suojaseinän taakse. Seinämät on suunniteltava niin, että ne ovat helposti irrotettavissa ja patterin ympäristö siivottavissa pölystä. Muutenkin siivoustyöhön ja sen suorittamiseen on kiinnitettävä huomiota mm. riittävästi aikaa siivouksen suorittamiseen sekä siistijällä ergonomiset työtilat.