

LAUSUNTOPYYNTÖ JA VASTAUS

RTS 15:4

Ehdotuksen nimi

Urheilu- ja palloilukenttien huoltotilat

Vastauspyyntö lähetetty

9.2.2015

Käsittelijä

Kari Laine

Vastausaika päättyy

6.3.2015

LAUSUNTOPYYNTÖ

RT-kortti-  
ehdotus

Infra-  
ehdotus

KH-kortti-  
ehdotus

LVI-kortti-  
ehdotus

Ratu-kortti-  
ehdotus

Rakennustietosäätiö RTS pyytää lausuntoanne oheisesta ohje-ehdotuksesta. Palauttakaa tämä lomake ennen vastausajan päättymistä. Myöhästyneitä vastauksia on vaikea ottaa huomioon. Postittakaa vastaus osoitteeseen: Rakennustietosäätiö RTS, PL 1004, 00101 Helsinki, tai sähköpostitse.

LIITTEET

esittely

ehdotus

jakeluluettelo

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS

Kari Laine

kari.laine@rakennustieto.fi  
040 587 6288

VASTAUS  
LAUSUNTOPYYNTÖÖN

Rasti vain yhteen ruutuun, olkaa hyvä

Hyväksymme ehdotuksen julkaistavaksi

Hyväksymme ehdotuksen julkaistavaksi, mutta ehdotamme oheisia muutoksia.

Muu kannanotto. Kantamme ja perustelumme olemme esittäneet oheissa.

Emme ota kantaa ehdotukseen

Muutosehdotukset ja/tai perustelut

alla

kääntöpuolella

eri liitteellä

- materiaalivalinnoissa tulisi ohjata käyttämään vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja (esim M1-luokitus /Rakennustietosäätiö) niin pitkälle kuin mahdollista.

- rakennukselle tulee tehdä käyttö- ja huolto-ohjeet.

- tilat, joihin siivouksen kannalta ehdotetaan tehtäväksi lattiakaivo (esim. pukuhuoneet), tulisi lattia toteuttaa märkätilaohjeistuksen mukaan (esim. kaadot ja vesieristeet). Kynnys voisi tällöin olla esteettömyden kannalta kumikynnys.

VASTAUKSEN ANTAJA

Viraston, järjestön, yrityksen tms. nimi painokirjaimin tai leimalla

Hengitysliitto ry

Henkilön nimi painokirjaimin

Tuula Syrjänen

Päiväys

23.3.2015

Allekirjoitus

*Tuula Syrjänen*